

WSVW	Brandveilig werken					TaakRisicoAnalyse (behorende bij WI 110)				
	Opsteller E. Beije		VGMdeskundige			Nummer 230				
	Paraaf akkoord		Paraaf akkoord			Versie 1				
	Datum 27/jun/19		Datum			Datum 27/jun/19				
Werkzaamheden	Gevaar	K	B	E	R	Concrete maatregel	K	B	E	R
lassen	electrocutie, verbranding, brand	10	1	40	5	PBM's werkzaamheden melden, brandbare delen afdekken met lasdeken, vluchtige stoffen verwijderen, blusmiddelen binnen handbereik, (eind)controle's	6	1	7	3
slijpen	electrocutie, verbranding, brand	10	1	40	5	PBM's werkzaamheden melden, brandbare delen afdekken met lasdeken, vluchtige stoffen verwijderen, blusmiddelen binnen handbereik, (eind)controle's	6	1	7	3
(snij)brander	verbranding, brand	10	1	40	5	PBM's werkzaamheden melden, brandbare delen afdekken met lasdeken, vluchtige stoffen verwijderen, blusmiddelen binnen handbereik, (eind)controle's	6	1	7	3

K= Kans-waarde B= Blootstelling-waarde E= Effect-waarde R=Risicoklasse