

<b>WSVW</b>	<b>BRANDVEILIG WERKEN</b>		<b>Werkinstructie</b> (behorende bij TRA 110)
	Opsteller <u>E. Beije</u>	VGMdeskundige .....	Nummer <u>230</u>
	Paraaf akkoord .....	Paraaf akkoord .....	Versie <u>1</u>
	Datum <u>27/jun/19</u>	Datum .....	Datum <u>27/jun/19</u>
<b>Algemene omschrijving</b>			<b>Kleding / te gebruiken PBM's</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandgevaarlijke werkzaamheden mogen NIMMER in de loods plaatsvinden;</li> <li>- Zorg voor een veilige opgeruimde werkplek indien nodig zal de havenmeester de boot hiertoe verzetten;</li> <li>- verwijder indien mogelijk alle brandbare stoffen in een straal van tenminste 4 meter</li> <li>- Gasflessen dienen uit de boot gehaald te worden en op veilige afstand opgeslagen;</li> <li>- aanwezigheid voldoende blusmiddel onder handbereik;</li> <li>- gebruik afschermingen rond de werkplek (lasdeken).</li> </ul>			Veiligheidsbril en/of gezichtsbescherming Gehoorbescherming Goed sluitende werkkleding Werkhandschoenen Veiligheidsschoenen Lasdeken Brandblusser(s)
<b>Specifieke instructies</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zet de werkplek af met schermen of lint. Wees alert op beschadiging aan schepen.</li> <li>- dek brandgevoelige oppervlakten af met een lasdeken.</li> <li>- Verwijder glasflessen en andere vluchtige lichtontvlambare stoffen van de boot.</li> <li>- Houdt brandblusser(s) binnen handbereik.</li> <li>Zijn evt brandmelders ter plaatse uitgeschakeld?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Voor iedere onderbreking en/of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden moet een (eind)controle uitgevoerd worden, om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of geen brand is ontstaan.</li> <li>Zijn er alternatieven mogelijk?</li> <li>Zijn er voldoende (minimaal 2) blusmiddelen aanwezig?</li> <li>Wordt de werkplek en omgeving met de uitvoerder verkend?</li> <li>Zijn brandbare goederen en vloeistoffen verwijderd of afgedekt?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ook nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, kan er nog steeds brand ontstaan. Daarom MOET tot een uur na afloop van de werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden een nacontrole worden uitaevoerd.</li> <li>Is er een mobiele telefoon beschikbaar bij het werk?</li> <li>Is bekend wie intern moet worden gewaarschuwd bij calamiteiten na 112?</li> <li>Zijn alle zijden (ook achterzijde) gecontroleerd op mogelijk ontstaan van brand?</li> <li>Worden de evt brandmelders weer ingeschakeld na het werk?</li> </ul>	Waarschuwingen:  Word er volgens de veiligheidsregels van eigen brancheorganisatie van de uitvoerder gewerkt? Het werk wordt tot een uur na afloop bewaakt door.....
Instructeur .....	Paraaf .....	Instructeur .....	Paraaf .....
Ontvanger .....	Paraaf .....	Ontvanger .....	Paraaf .....